Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej

ONS-HK.9020.2.355.2026
Biała Podlaska, 2026-11-29

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia) Łomazy, gmina Łomazy oraz gmina Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że w sprawozdaniach z badań próbek wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia w wodę (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia) Łomazy, gmina Łomazy otrzymanych w dniu 29.11.2026 r., zaopatrującej miejscowości: Bielany, Burwin, Dubów, Huszcza (Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga), Jusaki-Zarzeka, Kopytnik, Korczówka, Koszoły, Kozły, Krasówka, Lubenka, Łomazy, Stasiówka, Studzianka, Szymanowo, Wola Dubowska, Wólka Korczowska oraz na terenie gminy Biała Podlaska w miejscowościach: Dokudów Pierwszy, Ortel Książęcy Pierwszy oraz Dokudów Drugi - łącznie 4631 osób, stwierdzono obecność:

bakterii grupy coli w ilości: **3 jtk/100ml, 2 jtk/100 ml** oraz **3 jtk/100ml** w wyznaczonych punktach zgodności przy jednoczesnym braku obecności Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych.

Wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 [jtk, NPL/ 100 ml].

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, informuje, że:

- Woda do spożycia (picie, przygotowywanie posiłków, napojów, lodu, mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycie naczyń oraz higiena jamy ustnej) musi być przegotowana - należy ją gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
- Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.
- Osoby z grup szczególnego ryzyka (niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością) powinny stosować wodę przegotowaną również do mycia i kąpieli - zaleca się używanie wody przegotowanej i ostudzonej.



W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi, woda dostarczana przez wodociąg podawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu, co może powodować jej specyficzny zapach oraz smak, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej
Jarosław Sawicki
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 18 | 21-500 Biała Podlaska
+ 48 83 414 41 00
adres e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-12068-26587-DFTSF-21